



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРОНСКОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Волкова, д. 6,
г. Новомичуринск, 391160

21.06.2024 № 19-2023

Заведующей МДОУ «Новомичуринский
детский сад №2»

Шестеровой Л.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

20.06.2024 прокуратурой района с привлечением специалиста Пронского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МДОУ «Новомичуринская детский сад №2», расположенном по адресу: Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д.25.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности регламентированы Правилами Противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (далее ППБ).

В ходе проверки в МДОУ «Новомичуринская детский сад №2» установлено, что вопреки требованиям:

- п. 30 Правил Противопожарного режима в РФ (ППР утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г., объект защиты не обеспечен исправным средством индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

- п. 54 Правил Противопожарного режима в РФ (ППР утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года), система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии, а именно отключены шлейфы № 2, № 10 и № 12

- п. 54 Правил Противопожарного режима в РФ (ППР утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года в группе № 10 датчик системы автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии(сломан).

В соответствии с приказом №2 от 09.01.2023 заведующей МДОУ

«Новомичуринский детский сад №2» Шестеровой Л.И. ответственность за пожарную безопасность в учреждении несет заведующая хозяйством Калинина Наталья Александровна

Причинами выявленных нарушений является несоблюдение требований законодательства в сфере противопожарной безопасности, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства за работой подчинённых сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению подобных нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц.

3. Настоящее представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени рассмотрения.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить прокурору Пронского района в письменной форме в месячный срок

И.о. прокурора района
старший советник юстиции

С.П. Алешин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00С3140ВА0ЕВВ55В9АА9FAF0226С48DCEД
Владелец Алешин Сергей Петрович
Действителен с 10.04.2024 по 04.07.2025

Исп. Иванов О.В., 2-13-17, доб. 062-210-008