

**Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Новомичуринский детский сад №2»**

391160, Рязанская обл., Пронский р-он,
г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 25
Телефон: 2-28-97, факс 2-25-17.
Электронная почта: ds2.novomichurinsk@ryazan.gov.ru
Заведующая: Шестерова Любовь Ивановна
ИНН 6211004414 КПП 621101001
ОГРН 1026200621908 БИК 016126031

И.о. прокурора
Пронского района
юристу I класса
Р.А. Силуянову

Исх. №70 от 20.08.2024

На Ваше представление №19-2023 от 21.06.2024г. об исполнении требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, о содержании в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты в МДОУ «Новомичуринский детский сад №2» сообщает следующее:

1.- объект защиты обеспечен исправными средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара в количестве 3-х штук на каждого дежурного ;


- система автоматической пожарной сигнализации находится в исправном состоянии, а именно включены шлейфы № 2, № 10 и № 12

- в группе № 10 заменен датчик системы автоматической пожарной сигнализации .

2. Ответственному за пожарную безопасность Калининой Наталье Александровне приказом по учреждению вынесено замечание. (Приказ прилагается)

3. Настоящее представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры Исаковой О.А..

И.о. заведующей МДОУ
«Новомичуринский детский сад №2»



О.В. Назаркина