

Вх № 10  
от 14.04.2023  
ММ



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ПРОНСКОГО РАЙОНА  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заведующей МДОУ «Новомичуринский  
детский сад №2»

Шестеровой Л.И.

ул. Волкова, д. 6,  
г. Новомичуринск, 391160

27.03.2023 № 19-2023

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
федерального законодательства

16.03.2023 прокуратурой района с привлечением специалиста Пронского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МДОУ «Новомичуринская детский сад №2», расположенном по адресу: Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д.25.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности регламентированы Правилами Противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (далее ППБ).

В ходе проверки в МДОУ «Новомичуринская детский сад №2» установлено, что вопреки требованиям:

- п. 50 Правил Противопожарного режима в РФ (ППР утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.), шкаф № 1 для пожарного крана не имеет элементов фиксации в закрытом положении.

- п. 43 Правил Противопожарного режима в РФ (ППР утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.), отсутствует акт об очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений.

- п. 48 Правил Противопожарного режима в РФ (ППР утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.), не организовано проведение проверок на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- п. 409 Правил Противопожарного режима в РФ (ППР утвержденные

постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.), не все огнетушители расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальной подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Указанные факты свидетельствуют о наличии состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

В соответствии с приказом №2 от 09.01.2023 заведующей МДОУ «Новомичуринский детский сад №2» Шестеровой Л.И. ответственность за пожарную безопасность в учреждении несет заведующая хозяйством Калинина Наталья Александровна

Причинами выявленных нарушений является несоблюдение требований законодательства в сфере противопожарной безопасности, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства за работой подчинённых сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению подобных нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц.

3. Настоящее представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени рассмотрения.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить прокурору Пронского района в письменной форме в месячный срок

Прокурор района

старший советник юстиции

А.В. Алябьев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4195F38447AB3E30E3D0640D60E07E74  
Владелец Алябьев Алексей Викторович  
Действителен с 27.12.2022 по 21.03.2024

Исп. Иванов О.В., 2-13-17, доб. 062-210-008